

 **Generalitat de Catalunya**
Departament d'Empresa i Treball
Direcció General d'Indústria
Subdirecció General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Instal·lacions

NOTA ACLARIDORA ARTICLE 9 DECRET 192/2023

El 9 de novembre de 2023, es va publicar el Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, l'objecte del qual és desplegar la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Amb anterioritat a l'entrada en vigor del Decret 192/2023, existien diferents Instruccions en relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, què afectaven a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC). Aquestes Instruccions, 1/2015, 1/2016, 1/2019, així com la Nota Aclaridora NA-PCI 1/2019, han quedat derogades amb el Decret 192/2023.

Les instal·lacions afectades per l'esmentada Instrucció 1/2015, eren les instal·lacions receptores d'energia elèctrica de baixa tensió, les instal·lacions receptores d'energia elèctrica d'alta tensió, les instal·lacions frigorífiques, les instal·lacions tèrmiques en edificis i les instal·lacions petrolíferes IP 03. Les instal·lacions afectades per la Instrucció 1/2016, eren els ascensors amb velocitat màxima superior a 0,15 m/s instal·lats amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 1314/1997 en ús i no inscrits al RITSIC. Les instal·lacions de protecció contra incendis afectades per la Instrucció 1/2019 eren aquelles en ús abans de l'entrada en vigor del RD 513/2017 ubicades en establiments no industrials i en establiments industrials on no aplicava el RSCIEI. Les instal·lacions de protecció contra incendis afectades per la nota aclaridora NA-PCI 1/2019 eren aquelles en ús abans de l'entrada en vigor del RD 513/2017 i ubicades en establiments industrials on aplicava el RSCIEI.

De la mateixa manera que passava abans de l'entrada en vigor del Decret, en determinades situacions hi ha instal·lacions que es troben en ús i que, per la seva antiguitat, destrucció d'arxius per causes de força major, traspassos d'actius entre empreses o per altres causes, no disposen de la documentació justificativa de la seva posada en servei, i per tant no figuren inscrites al RITSIC, però compleixin plenament

C/ Foc, 57
08038 Barcelona

1



Doc. original signat per:
Maria Eugenia Gil Donate
30/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08DPW01JVUPU7YLU48E8L625IBLP0LSB

Data creació còpia:
30/04/2024 08:16:31

Pàgina 1 de 6

 **Generalitat de Catalunya**
Departament d'Empresa i Treball
Direcció General d'Indústria
Subdirecció General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Instal·lacions

amb les especificacions tècniques del reglament tècnic de seguretat industrial que li era d'aplicació en el moment de la seva posada en servei, i amb les obligacions que els reglaments posteriors estableixen per a les instal·lacions existents.

Amb la intenció de continuar amb el mateix criteri utilitzat fins a la entrada en vigor del Decret 192/2023, és a dir fent ús d'un procediment que permeti la inscripció de les instal·lacions en servei anteriors a Reglaments vigents, i que no estiguin inscrites en el RITSIC, s'ha incorporat l'article 9 de l'esmentat Decret i s'ha indicat el procediment a seguir.

Els criteris generals d'aplicació de l'article 9 del Decret 192/2023 són els següents:

- Poden acollir-se a l'article 9 totes aquelles instal·lacions en ús que no estiguin inscrites en el RITSIC i que siguin anteriors al Reglament vigent del camp reglamentari en qüestió. S'ha de tenir en consideració les casuístiques pròpies de cada reglament que s'indiquen a continuació.
- L'abast de la inspecció efectuada per l'organisme de control acreditat, és d'una inspecció periòdica, com ja es feia a les instruccions derogades amb el Decret.
- La inspecció és obligatòria per a qualsevol instal·lació que vulgui acollir-se a l'article 9, és a dir també per aquelles instal·lacions que no tinguin inspecció periòdica específicament al seu Reglament.
- El contingut mínim de la memòria tècnica simplificada (signada per tècnic/a titulat/a competent) serà el contingut a l'annex II d'aquesta nota aclaridora.

La cap del Servei de Seguretat d'Instal·lacions

Exp. FUE-2024-03833460

C/ Foc, 57
08038 Barcelona

2



Doc. original signat per:
Maria Eugenia Gil Donate
30/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08DPW01JVUPU7YLU48E8L625IBLP0LSB

Data creació còpia:
30/04/2024 08:16:31

Pàgina 2 de 6

 **Generalitat de Catalunya**
Departament d'Empresa i Treball
Direcció General d'Indústria
Subdirecció General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Instal·lacions

ANNEX I

Instrucció tècnica adicional número 1 "Ascensors"

Per a la inscripció d'ascensors en ús i que no figurin inscrits al RITSIC, de velocitat màxima superior a 0,15 m/s, instal·lats amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial Decret 1314/1997, de 1 d'agost.

Instrucció tècnica adicional número 4, "Instal·lacions d'emmagatzematge de productes petrolífers per al consum en la instal·lació pròpia"

Per a la inscripció de les instal·lacions petrolíferes IP 03 en ús i que no figurin inscrites al RITSIC, amb antiguitat anterior a la data d'entrada en vigor de la Instrucció Tècnica complementària MI-IP 03, aprovada pel Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, i les seves modificacions posteriors.

Instrucció tècnica adicional número 6, "Instal·lacions de protecció contra incendis"

Per a la inscripció de les instal·lacions de protecció contra incendis en ús i que no figurin inscrites al RITSIC, amb antiguitat anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig.

Instrucció tècnica adicional número 7, "Instal·lacions frigorífiques"

Per a la inscripció de les instal·lacions frigorífiques en ús i que no figurin inscrites al RITSIC, amb antiguitat anterior a la data d'entrada en vigor del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, aprovat per Reial Decret 552/2019, de 27 de setembre.



 **Generalitat de Catalunya**
Departament d'Empresa i Treball
Direcció General d'Indústria
Subdirecció General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Instal·lacions

En aquest cas la memòria tècnica simplificada, signada per tècnic/a titulat/da competent, ha de complir amb els requisits establerts a l'annex II de la present instrucció i descriure la instal·lació en els termes que preveia la disposició transitòria primera del RD 552/2019 (incloure càlculs i plànols). La memòria tècnica simplificada també ha d'indicar que la instal·lació compleix els requisits tècnics de la reglamentació vigent en el moment de la data de la seva execució o de la reglamentació actual i que es troba en correcte estat de funcionament.

Instrucció tècnica addicional número 8, "Instal·lacions d'equips a pressió"

Per a la inscripció d'equips i instal·lacions a pressió en ús i que no figurin inscrits al RITSIC, amb antiguitat anterior a la data d'entrada en vigor del Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries, aprovat per Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre, s'haurà de complir amb allò establert a la seva disposició transitòria vuitena.

El procediment d'inscripció establert a la disposició transitòria vuitena es podrà utilitzar encara que se superin els 3 anys de l'entrada en vigor del RD 809/2021.

Instrucció tècnica addicional número 9, "Instal·lacions tèrmiques en els edificis"

Per a la inscripció de les instal·lacions tèrmiques en edificis en ús i que no figurin inscrites al RITSIC, amb antiguitat anterior a la data d'entrada en vigor del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, i les seves modificacions posteriors.

La memòria tècnica simplificada també ha d'indicar que la instal·lació compleix els requisits de benestar, higiene i seguretat establerts amb la reglamentació vigent en el moment de la data de la seva posada en servei, i amb les obligacions dels reglaments posteriors que hagin pogut establir.



Doc. original signat per:
Maria Eugènia Gil Donatè
30/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08DPW01JVUPU7YLU48E8L625IBLP0LSB

Data creació còpia:
30/04/2024 08:16:31

Pàgina 4 de 6

 **Generalitat de Catalunya**
Departament d'Empresa i Treball
Direcció General d'Indústria
Subdirecció General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Instal·lacions

Instrucció tècnica addicional número 10, "Instal·lacions elèctriques d'alta tensió"

Per a la inscripció de les instal·lacions elèctriques en alta tensió en ús i que no figurin inscrites al RITSIC, amb antiguitat anterior a la data d'entrada en vigor del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, aprovat per Reial decret 337/2014, de 9 de maig.

No s'inclouen en l'àmbit d'aplicació d'aquest procediment les instal·lacions d'alta tensió indicades al punt 1.2 de la ITA número 10 del Decret 192/2023.

Instrucció tècnica addicional número 11, "Instal·lacions de combustibles gasosos"

Per a la inscripció de les instal·lacions receptores combustibles gasosos en ús, que no figurin inscrites al RITSIC, amb antiguitat anterior a la data d'entrada en vigor del Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, aprovat per Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, i les seves modificacions posteriors.

No s'inclouen dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest procediment les instal·lacions que no necessiten ser registrades.

En el cas que a la instal·lació hi hagi un dipòsit i aquest no tingui un certificat de fabricant d'antiguitat inferior a 15 anys o certificat de prova de pressió amb una antiguitat també inferior a 15 anys, caldrà fer una prova de pressió del dipòsit.

Instrucció tècnica addicional número 12, "Instal·lacions de baixa tensió"

Per a la inscripció de les instal·lacions receptores d'energia elèctrica de baixa tensió en ús i que no figurin inscrites al RITSIC, amb antiguitat anterior a la data d'entrada en vigor del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i les seves modificacions posteriors.



 **Generalitat de Catalunya**
Departament d'Empresa i Treball
Direcció General d'Indústria
Subdirecció General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Instal·lacions

ANNEX II. CONTINGUT MÍNIM MEMÒRIA TÈCNICA SIMPLIFICADA

1. OBJECTE

Explicar el motiu de la sol·licitud de la redacció de la memòria tècnica simplificada.
Indicar les dades bàsiques del sol·licitant, NIF, emplaçament, ús de l'activitat i nom de l'empresa conservadora (en el cas de la ITA1 d'ascensors).

2. ANTECEDENTS

Antiguitat de la instal·lació i justificació de la mateixa.
Potències contractades amb la companyia o companyies de subministrament energètic.
Dades de la darrera inspecció periòdica, si s'escau.

3. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Reglamentació i normativa d'aplicació quan la instal·lació va ser executada.
Altra normativa posterior que també sigui d'aplicació.

4. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

1. Descripció de la totalitat de la instal·lació i de les seves característiques generals.
2. Justificació de que la instal·lació compleix amb les exigències de la reglamentació d'aplicació.
3. Descripció de les característiques tècniques dels equips i materials que conformen la instal·lació, com poden ser certificats de marcatge CE, certificats de fabricació de dipòsits, etc.
4. Descripció de qualsevol altra característica de la instal·lació que sigui necessària per poder fer correctament la inspecció reglamentària de la mateixa.
5. Instruccions d'ús i manteniment en el cas de disposar d'elles.

5. PLÀNOLS

Plànols i esquemes de la instal·lació.

C/ Foc, 57
08038 Barcelona

6



Doc. original signat per:
Maria Eugènia Gil Donatè
30/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08DPW01JVUPU7YLU48E8L625IBLP0LSB

Data creació còpia:
30/04/2024 08:16:31

Pàgina 6 de 6